

經濟部標準檢驗局 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：王千華
聯絡電話：(02)2343-1700#268
傳真：(02)3343-3991
電子信箱：vincent.wang@bsmi.gov.tw

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國112年6月1日

發文字號：經標三字第11230004000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址
<https://docdl.bsmi.gov.tw/DL>) 識別碼：IHESBK SX

主旨：有關建築用防火門表面安裝非破壞門扇結構之五金配件驗證規定一事，詳如說明，請查照周知。

說明：

- 一、依據本局111年12月12日「111年第4次防火門檢測驗證一致性會議」紀錄辦理。
- 二、已取得本局建築用防火門驗證登錄證書者，該防火門表面安裝非破壞門扇結構之五金配件（如取手、把手、門扣等）經評估尚無影響防火性能者，得以核備方式向本局或轄區分局辦理登錄，惟其適用品項固定之方式或使用之固定元件不得貫穿門扇結構。
- 三、所需申請相關核備文件及填寫範例詳如附件。
- 四、同函副請相關公(協)會協助宣導所屬會員。

正本：183家防火門業者

副本：中華民國防火門商業同業公會、台中市防火門商業同業公會、台灣防火產業協會、國立成功大學防火安全研究中心、財團法人台灣建築中心、國家中山科學研究院化學研究所中科院青園實驗室、內政部建築研究所防火實驗中心、經濟部標準檢驗局第六組、經濟部標準檢驗局所屬各分局

