

建築用防火門同型式判定原則修正總說明

建築用防火門同型式判定原則（以下簡稱本原則）於九十一年十月十五日訂定發布，於一百零七年十月十九日第一次修正。配合產業實務需求及參照相關標準規範修正本原則，其要點如下：

- 一、增訂非列舉之門扇結構變更視為相似門扇結構之審查程序及表面安裝之名詞解釋。（修正規定第二點）
- 二、修正防火門門扇結構與原型式防火門門扇結構相似者屬同型式防火門。（修正規定第三點）
- 三、修正防火門門扇縮減原則、同型式防火門門扇與門樘之間隙尺度規定及防火門門扇厚度或骨架尺度變更規定。（修正規定第四點）
- 四、依不同安裝方式及功能之五金配件，訂定不同判定原則，並修正制動機件間距應依比例縮減之規定。（修正規定第五點）
- 五、鑲嵌玻璃、門樘、表面材、裝飾板或木質合板之變更，原要求以原型式防火門尺度執行試驗，修正為得以任何尺度防火門執行試驗，惟依試驗條件限定適用之門扇尺度範圍。（修正規定第六點至第九點）
- 六、列舉鑲嵌玻璃及其周邊條件應試驗之變更項目。（修正規定第六點）
- 七、增訂木質門樘（含槽口）厚度、寬度或密度增加時所增加之重量上限值、門樘各延伸段得變更造型，及依不同防火門種類之試驗結果變更門樘型式等規定。（修正規定第七點）
- 八、增訂裝飾板或木質合板得變更不同排列組合等規定，及裝飾板或木質合板面積縮小時之附加條件。（修正規定第八點）
- 九、增訂表面材變更之規定。（修正規定第九點）
- 十、增訂門扇填充之耐燃材料第二來源規定。（修正規定第十點）
- 十一、同型式判定受理單位由原型式試驗室擴大為本局認可指定試驗室。（修正規定第十一點）