

風力機－第 2-1 部：小型垂直軸風力機設計、性能及安全要求

勘誤表(2)

勘誤日期：113 年 5 月 28 日

頁次	位置	原文	更正
18	5.4(c)(2)(2.2)	較保守的 <u>額定卸荷電阻功率</u> 之數目應不小於風力機切出風速對額定風速比值之立方減 1[即 <u>額定卸荷電阻數目</u> \geq (切出風速/額定風速) ³ -1]，	較保守的 <u>額定功率卸荷電阻串</u> 之數目應不小於風力機切出風速對額定風速比值之立方減 1[即 <u>額定功率卸荷電阻串數目</u> \geq (切出風速/額定風速) ³ -1]，