

# 台北市建築師公會 函

地 址：110 台北市基隆路 2 段 51 號 13 樓

傳 真：(02)27326906

聯絡人：吳姿瑩(02)23773011 轉 214

受文者：全體會員

免 用 印 信

發文日期：中華民國 96 年 7 月 26 日

發文字號：96(十四)會字第 1087 號

速別：最速件

密等及解密條件：

附件：

主旨：自 96 年 8 月 1 日起至本會申辦建築物室內裝修竣工查驗之案件，有關建築物防火門基本查驗項目，悉依台北市政府都市發展局之規定辦理審查，請 查照。

說明：檢附台北市政府都市發展局 96 年 5 月 11 日北市都建字第 09601767800 號函，有關建築物防火門竣工查驗檢附書件之基本查驗項目。

正本：全體會員

理事長

練福星

96. 8. 02. 下午<sup>23</sup>

0961001900

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市政府都市發展局 函

110  
臺北市基隆路二段51號13樓

地址：市府路1號(南區2樓)  
承辦人：李豪偉  
電話：02-27258363  
傳真：02-27595772  
電子信箱：1385@dba2.tcg.gov.tw

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國96年5月11日  
發文字號：北市都建字第09601767800號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

主旨：有關建築物防火門竣工查驗檢附書件之基本查驗項目，請  
查照並轉 貴會會員知照。

說明：

- 一、依 中華民國防火門協會96年4月16日防協字第96041601號函續處。
- 二、旨揭防火門本體與驗證登錄證書所列型式是否相符之查驗，除應符合經濟部標準檢驗局95年12月6日經標五字第09500127170號書函規定，應提供防火門驗證登錄證書及證書所示報告編號之型式試驗報告書中之外觀尺度、五金配件、鎖及視窗等規格之內容文件外，本局同意前開協會所提與經濟部標準檢驗局討論議定之基本查驗項目如下：
  - (一)防火門本體標印檢驗合格標識及識別碼。
  - (二)生產廠之出廠證明書。
  - (三)經濟部商品驗證登錄證書。
  - (四)原型式測試報告書之耐火試驗結果表、可縮減尺寸表、五金配件、鎖及視窗等規格文件（測試報告書之其餘內容得免檢附）。
  - (五)同型式判定報告書之判定對照表（屬原型式者免檢附）。
- 三、本案納入本局96年臺北市建管法令函釋彙編第025號，目錄第3組編號第007號。



四、網路網址：www.dba.tcg.gov.tw。

正本：中華民國防火門協會、臺北市建築師公會、臺灣省建築師公會臺北市聯絡處、臺北市室內設計裝修商業同業公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會台北市辦事處、中華民國室內裝修專業技術人員學會

副本：

# 局長評志暨

建築管理處處長何幼榕決行

裝

訂

線